

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю, г. Хабаровск, ул. Союзная, 3а
ОНПР по г. Амурск и Амурскому муниципальному району, Хабаровский край, г. Амурск,
ул. Лесная, д. 25, т. 8(42142)2-67-39; e-mail ondamursk@mail.ru

Постановление № 52
о назначении административного наказания

« 30 » августа 2021 года

г. Амурск
(город, район, село)

я, Государственный инспектор г. Амурска и Амурского района по пожарному
(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору)

надзору Воронюк Артём Владимирович

Рассмотрев материалы дела № 52 об административном правонарушении:

на гражданина (ку)

Кулак Ольгу Леонидовну
(Ф.И.О.)

Дата рождения:
18.07.1977г.р.

Место рождения: с. Вишневка Приморский край

Проживающего (ую): Хабаровский край, Амурский район, п. Лесной,
ул. Советская, д. 35

(указывается адрес и место жительства)

Работающего

МБОУ СОШ п. Лесной

(наименование предприятия)

Паспорт 0802 715309 выдан 19.08.2002 г. Амурским ГОВД
Хабаровского края

В качестве

директора

(занимаемая должность)

Материалами установлено, что лицо, в отношении которого рассматривается дело:

С 17 час. 20 мин. 25.08.2021 до 19 час. 20 мин. 25.08.2021 в период плановой проверки Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы п. Лесной Амурского муниципального района Хабаровского края по адресу: Хабаровский край, Амурский район, п. Лесной, ул. Школьная, д. 23 нарушила требования пожарной безопасности установленные:

1. Федеральным законом от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ-123);
2. «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479.

(указывается время, дата, адрес, место совершения правонарушения; законодательные или нормативные акты требования которых нарушены)

В соответствии с ч.1 ст.6 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Расчет пожарного риска на объекте не проводился (сведения не предоставлены). В ходе проверки установлено, что на объекте не в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

В соответствии с ч.1 ст.5 Федерального закона от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.

В соответствии с ч.3 ст.5 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

В соответствии пункта №48 Постановления Правительства от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее Правила). Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

Отсутствует указатель направления движения к источникам противопожарного водоснабжения.

В соответствии пункта 2 Правил, в отношении каждого здания, сооружения (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства) руководителем органа

государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем (далее - руководитель организации) или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.

Инструкция о мерах пожарной безопасности не разработана в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил.

Согласно пункта 30 Правил на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

На объекте защиты с массовым пребыванием людей не организовано наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

Чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

(указывается статья и законодательный акт, предусматривающие административную ответственность за совершение административного правонарушения)

Мотивированное решение по делу:

Рассмотрено в отсутствие гр. Кулак О.Л. О времени и месте рассмотрения дела уведомлена должным образом. (заявления, объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об административных правонарушениях;

согласие или несогласие с выявленными нарушениями требований пожарной безопасности, порядком проведения

обследования, причины несогласия с протоколом об административном правонарушении), признание или непризнание

доводов физического лица, законного представителя юридического лица, защитника, представителя по указанным замечаниям

При проведении плановой проверки Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы п. Лесной Амурского муниципального района Хабаровского края в здании МБОУ СОШ п. Лесной по адресу: Хабаровский край, Амурский район, п. Лесной, ул. Школьная, д. 23 государственным инспектором г. Амурск и Амурского муниципального района по пожарному надзору Воронюк А.В. выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

- отсутствует указатель направления движения к источникам противопожарного водоснабжения;
- инструкция о мерах пожарной безопасности не разработана в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил;
- на объекте защиты с массовым пребыванием людей не организовано наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

При рассмотрении протокола №52 об административном правонарушении от 25.08.2021, составленным государственным инспектором г. Амурск и Амурского муниципального района по пожарному надзору Воронюк А.В., установлено, что вмененные нарушения требований пожарной безопасности являются результатом одного бездействия И директора МБОУ СОШ п. Лесной Кулак О.Л., выразившегося в непринятии мер по созданию систем обеспечения пожарной безопасности объектов, формируемых в соответствии с ч.1 ст.5 ФЗ-123 и невыполнении обязанностей, предусмотренных ст.37 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», согласно положениям которой, руководитель организации обязан соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

Таким образом, оценив представленные доказательства, имеющиеся в материалах дела, прихожу к выводу о доказанности наличия в действиях (бездействиях) директора МБОУ СОШ п. Лесной Кулак О.Л. события вменяемого ему административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ: нарушение требований пожарной безопасности.

Учитывая, что предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

На основании изложенного, руководствуясь

ч.6 ст.23.34 КоАП РФ

(указывается статья и законодательный акт,

определяющие пределы полномочий должностного лица, рассматривающего дело об

административном правонарушении)

и принимая во внимание

Что ранее к административной ответственности не привлекалась

(указываются обстоятельства, смягчающие или отягчающие

административную ответственность)

ПОСТАНОВИЛ:

Кулак Ольгу Леонидовну

(указывается Ф.И.О. физического лица; полное наименование юридического лица)

признать виновным (ой) в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить административное наказание в виде **предупреждения**

(указывается вид административного наказания: предупреждение, административный штраф)

в соответствии с протоколом № **52** об административных правонарушениях, составленных государственным инспектором г. Амурска и Амурского района по пожарному надзору Воронюк А.В. (должность, Ф.И.О. государственного инспектора по пожарному надзору, составившего протокол)

ОБЪЯВИТЬ

Кулак Ольге Леонидовне

(указывается Ф.И.О. физического лица или законного представителя юридического лица)

Что жалоба на настоящее постановление может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления непосредственно в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу через орган, вынесший данное постановление, или непосредственно в суд.

Дата вступления постановления в законную силу _____

Дата выдачи постановления _____

Подпись лица, вынесшего постановление _____

Копию постановления получил _____

(дата, подпись, Ф.И.О. физического лица или законного представителя юридического лица; либо отметка о направлении почтой (№ заказного письма)

Отметка об исполнении постановления _____

Постановление № _____ от « _____ » _____ 20 _____ года исполнено _____

(указывается дата и № финансового документа)

Телефон доверия: в г.Хабаровске 8 (4212) 41-62-62



А.В. Воронюк